

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen
Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kW]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CRL-822-2T-0.33	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.4	61.2	0.261	678	617	2832
CRL-925-2T-0.5	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.5	61.7	0.417	930	762	2864
CRL-1028-2T-0.75	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.7	63.6	0.676	1306	956	2791
CRL-1031-2T-1.5 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	51.0	67.9	1.128	2006	1173	2854
CRL-1135-2T-3 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	53.2	74.9	1.819	2579	1705	2908
CRL-1240-2T-4 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	56.0	72.2	3.342	3944	2051	2913
CRL-1240-4T-1 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	47.0	75.0	0.464	1916	532	1459
CRL-1445-4T-1.5 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.8	75.4	0.860	3180	625	1470
CRL-1650-4T-2 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.3	73.2	1.476	4037	848	1458
CRL-1856-4T-3 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.4	76.5	2.340	5764	1021	1440